

Projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczaczadanie I” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Piszczacz, dnia 27.04.2022 r.

Znak postępowania: **INW.271.5.2022**

**-do wszystkich Wykonawców-**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowiu”.

- A. Działając na podstawie art. 284ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” Zamawiający: Gmina Piszczacz, 21-530 Piszczacz, ul. Włodawska 8, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytania z dnia 21.04.2022r.**

1. W projekcie pojawia się zapis o zastosowaniu w sali okien z możliwością otwierania się z poziomu podłogi za pomocą sterowania elektrycznego. Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego, w której dokładnie sami mają być zastosowane ww. okna.

**Odpowiedź 1:**

W Sali gimnastycznej należy zastosować okno otwierane z poziomu podłogi za pomocą siłowników które są objęte zamówieniem. Zamawiający nie posiada schematu podłączenia elektrycznego. Schemat podłączenia elektrycznego zastosować według karty technicznej zastosowanego urządzenia. Zasilanie od przełącznika siłowników poprowadzić za pomocą kabla 3x1,5 YDY mm<sup>2</sup> ułożonego podtynkowo do najbliższej rozdzielnicy zlokalizowanej na parterze. Zabezpieczyć włącznikiem nadmiarowo – prądowym S301 klasy C.

**Pytania z dnia 22.04.2022 r.**

1. Prosimy o wyjaśnienie, co należy zrobić ze zdemontowaną stolarką okienną i drzwiami – w przedmiarze nie ma pozycji do utylizacji.

**Odpowiedź 1:**

Zdemontowaną stolarkę okienną i drzwiową wykonawca ma za zadanie zutylizować we własnym zakresie.

2. W przedmiarze poz. 1 ujęto tylko 180,57 m<sup>2</sup> rusztowań natomiast docieplenia ścian jest ok. 1000m<sup>2</sup>.

Projekt pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczaczadanie I” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

### Odpowiedź 2:

Wykonawca powinien skalkulować powierzchnię rusztowań według własnych wyliczeń. Informuję jednocześnie, iż przedmiar ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej

3. W przedmiarze jest malowanie ścian farbami silikatowymi. Obecnie ściany na wysokości 1,5 m są wykonane farbą olejną (lamperie).

### Odpowiedź 3:

Malowanie ścian i sufitów należy wykonać farbami silikatowymi, natomiast w ciągach komunikacyjnych należy wykonać malowanie lamperii do istniejącej wysokości farbą olejną do w kolorze ścian.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku udzielonymi odpowiedziami Zamawiający **przedłuża termin składania** ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 02.05.2022, godz. 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **04.05.2022**, godz. 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3. SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 02.05.2022, godz. 10:30.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3. SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **04.05.2022**, godz. 10:30.

**w rozdziale 15 pkt. 15.1. SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.05.2022 r.

**w rozdziale 15 pkt. 15.1. SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **02.06.2022** r.

Projekt pn. „*Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczaczadanie I*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**D. Powyższa modyfikacja powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00119735/01 oraz zmiany postępowania opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 27.04.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie e Zamówienia pod numerem 2022/BZP 00136241/01*

*Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu*

**E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**F. W załączeniu:**

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00136241/01 z dnia 2022-04-27r.