

Piszczac, dnia 05.01.2023 r.

INW.271.19.2022

-do wszyscy Wykonawcy-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „**Wymiana istniejących opraw na oprawy LED oraz budowa wydzielonego oświetlenia na terenie Gminy Piszczac**”.

- A.** Działając na podstawie art. 284ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) – dalej „ustawa Pzp” Zamawiający: Gmina Piszczac, 21-530 Piszczac, ul. Włodawska 8, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 03.01.2023r.

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania poniżej przedstawiamy nasze zapytania do SWZ, prosząc o udzielenie odpowiedzi i ewentualnie dokonanie zmian w SWZ.

1. Wnosimy o dopuszczenie w oprawach klipsów wykonanych z nierdzewnego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oprawy w których zastosowane są klipsy zamykające z nierdzewnego materiału.

2. Obecnie na rynku pojawiło się wiele produktów, które nie spełniają podstawowych wymagań odnośnie bezpieczeństwa użytkownika, a ich parametry fotometryczne znacznie odbiegają od podawanych przez producentów. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie wymogu potwierdzenia bezpieczeństwa oprawy certyfikatem ENEC oraz potwierdzenia paramentów fotometrycznych certyfikatem ENEC.

Odpowiedź:

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w celu weryfikacji zgodności parametrów opraw oświetleniowych i zegarów, dostarczą Zamawiającemu karty katalogowe i deklaracje zgodności na wybrany produkt, na etapie realizacji umowy. Karty katalogowe muszą zawierać parametry danej oprawy, zegara, określone w niniejszym opracowaniu, w celu weryfikacji ich zgodności z zakładanymi parametrami i założeniami. Wymiana opraw w głównej mierze i



**POLSKI
ŁĄD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

założeniu ma przynieść dla Zamawiającego jak najkorzystniejszy wynik ekonomiczny, jej realizacji. Podane wartości macowe opraw są wartościami maksymalnymi, których wielkości przekroczyć nie można, natomiast obniżyć wartość mocową, przy zachowaniu jak największego strumienia świetlnego, Zamawiający zaakceptuje. Zamawiający dla potwierdzenia przedstawionych w deklaracjach i kartach katalogowych parametrów oferowanych opraw pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania i parametrów fotometrycznych zażąda certyfikatu ENEC od składających oferty na etapie realizacji umowy.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie 4.2.1 pliku SWZ popełniono oczywistą omyłkę pisarską i przedmiot zamówienia obejmuje montaż 806 szt. opraw, a nie 809szt. opraw.

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza popełnienie omyłki pisarskiej w SWZ punkt 4.2.1. Łączna liczba opraw do wymiany to 806szt.

Pytania z dnia 03.01.2023r.

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania poniżej przedstawiamy nasze zapytania do SWZ, prosząc o udzielenie odpowiedzi i ewentualnie dokonanie zmian w SWZ

1. Czy Zamawiający dopuszcza oprawy z regulacją w zakresie od -15° do $+15^{\circ}$ co 5° dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulacje w zakresie -15° do 105° oraz jednocześnie umożliwiają montaż opraw zgodnie z projektem oświetleniowym spełniającym wszystkie wymagania stawiane przez normę PN-EN 13201:2016?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza stosowanie oprawy z regulacją w zakresie od -15° do $+15^{\circ}$ co 5° dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulacje w zakresie -15° do 105° oraz jednocześnie umożliwiają montaż opraw zgodnie z projektem oświetleniowym spełniającym wszystkie wymagania stawiane przez normę PN-EN 13201:2016 lub równoważną.

2. Wnosimy o dopuszczenie opraw, w których głębokość osadzenia wysięgnika / słupa w uchwycie wynosi minimum 90 mm przy pozytywnym przejściu badań wibracyjnych w niezależnym akredytowanym laboratorium.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza oprawy, w których głębokość osadzenia wysięgnika / słupa w uchwycie wynosi minimum 90 mm przy pozytywnym przejściu badań wibracyjnych w niezależnym akredytowanym laboratorium.

3. Prosimy o wyjaśnienie co na celu ma Zamawiający tak precyzyjnie opisując konstrukcję oprawy „ komora źródła LED, zamknięta ramką aluminiową z otworami pod śruby dociskające, w ramce zamontowana płaska przesłona ze szkła hartowanego o grubości nie mniejszej niż 2mm, do solidnego



**POLSKI
ŁĄD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

zamknięcia komory wymagane minimum 4 szt. śruby na klucz imbusowy, śruby z materiału nierdzewnego, Czy Zamawiający posiada doświadczenie produkcyjne potwierdzające, że tylko takie rozwiązanie jest optymalne? Wnosimy o usunięcie zapisu w całości.

Odpowiedź :

Zamawiający nie posiada doświadczenia produkcyjnego, precyzyjna forma opisu części oprawy miała na celu profesjonalne zobrazowanie wewnętrznych elementów i parametrów oprawy. Zamawiający w celu bardziej ogólnego zapisu zmienia cytowany zapis punktu 7.2.1 opracowania „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Piszczac” do treści: „komora źródła LED, zamykana szczelną przesłoną oddzielającą źródła LED od pozostałych elementów oprawy”.

4. W wymogach odnośnie parametrów naświetlaczy Zamawiający podaje konkretne wymiary. Wnosimy o podanie dopuszczalnego marginesu (np. +/- 20%).

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza margines wymiarów naświetlaczy - +/- 20%.

Pytania z dnia 04.01.2023r.

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania poniżej przedstawiamy nasze zapytania do SWZ, prosząc o udzielenie odpowiedzi i ewentualnie dokonanie zmian w SWZ

1. W załączniku nr 1, w pliku o nazwie „ PT modernizacji Piszczac pdf, w punktach 7.2.1 , 7.2.2 oraz 7.5 znajdują się wymagania dotyczące opraw oświetleniowych, które różnią się od siebie, a momentami wykluczają się. Prosimy o jednoznaczne przedstawienie wymagań dotyczący opraw oświetleniowych oraz podanie typów opraw i ich ilości dla zadania 1 w tym postępowaniu.

Odpowiedź :

Zamawiający wyjaśnia iż w punkcie 7.2.1 zawarł ogólne wymogi dotyczące opraw oznaczonych następująco A1, B1, C1, RM1. Oprawy oznaczone A1, B1, C1 mają podaną zakładaną maksymalną moc określoną w punkcie 7.2.2, i tabelach 7.3 i 7.4,- i nie posiadające możliwości redukcji mocy, w podpunkcie 4 punktu 7.2.2 są opisane oprawy o symbolu RM1, które muszą posiadać czasowa możliwość redukcji mocy nominalnej, ale nie większej niż oprawy oznaczone A1, B1, C1. Podpunkt nr 5 punktu 7.2.2 dotyczy naświetlaczy LED montowanych na boisku ORLIK. Ilości i typy poszczególnych opraw rozpisane są miejscowościami i ulicami zawartymi w tabelach montażowych nr 7.3 i 7.4. Natomiast punkt 7.5 opracowania „ PT modernizacji Piszczac pdf, zawiera alternatywę możliwości stosowania rozwiązań równoważnych dla wytycznych punktów 7.2.1 i 7.2.2, w ilościach i lokalizacjach z tabel montażowych 7.3 i 7.4.

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. Zamawiający modyfikuje punkt 4.2.1. ppkt d) SWZ oraz § 1 ust. 2 pkt 1 ppkt d) załącznika nr 2 do SWZ projekt umowy

punkt 4.2.1. ppkt d) SWZ oraz § 1 ust. 2 pkt 1 ppkt d) załącznika nr 2 do SWZ projekt umowy przed zmianą jest:

Montaż 809 szt. Opraw (w tym 113szt. opraw typu ulicznego redukcją mocy, 674oprawy bez redukcji mocy, 19 szt. opraw typu naświetlacz LED do terenów sportowych) opraw z diodami LED w ramach wymiany opraw;

punkt 4.2.1. ppkt d) SWZ oraz § 1 ust. 2 pkt 1 ppkt d) załącznika nr 2 do SWZ projekt umowy po zmianie jest:

Montaż **806** szt. Opraw (w tym 113szt. opraw typu ulicznego redukcją mocy, 674oprawy bez redukcji mocy, 19 szt. opraw typu naświetlacz LED do terenów sportowych) opraw z diodami LED w ramach wymiany opraw;

- D. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 10.01.2023, godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **12.01.2023**, godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3. SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 10.01.2023, godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3. SWZ SIWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **12.01.2023**, godz. 10:30.

w rozdziale 15 pkt. 15.1. SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.02.2023 r.

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

w rozdziale 15 pkt. 15.1. SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **10.02.2023** r.

E. Powyższa modyfikacja powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00514205/01 z dnia 23.12.2022 oraz zmiany postępowania opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

G. W załączeniu:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00110656/01 z dnia 05.01.2023 r.
- 2) SWZ – wersja ujednolicona z dnia 05.01.2023 r.
- 3) Załącznik nr 1 do SWZ - wersja ujednolicona z dnia 05.01.2023 r. (plik PT modernizacji Piszczac)
- 4) Załącznik nr 2 do SWZ - wersja ujednolicona z dnia 05.01.2023 r.

Wójt Gminy Piszczac
Kamil Kożuchowski

.....
*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*